

Contrôle sanitaire des eaux de la PIS CENTRE VACANCE PASTEUR MAZERES - MAZERES

INTERIEUR BASSIN
PISCINE CHALET
PASTEUR
0000006540

**Eau conforme
au
moment du
prélèvement**

Date de Prélèvement : 10/07/2026

Paramètres bactériologiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale		
Germes revivifiables à 36°C		100			n/mL	<1
Pseudomonas aeruginosa				0	n/(100mL)	0
Staphylocoques pathogènes				0	n/(100mL)	0
Enterocoques intestinaux				0	n/(100mL)	0
Paramètres physico-chimiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale		
Chlorures		250			mg/L	190
Chlore combiné				0,6	mg(Cl ₂)/L	0,33
Chlore disponible			2,0	5,0	mg(Cl ₂)/L	3,7
Chlore total					mg(Cl ₂)/L	4,03
Carbone organique total		5,0			mg(C)/L	2,33
Fréquentation du bassin						Nulle
Stabilisant				75	mg/L	20
pH			6,9	7,7	unité pH	7,6
Température					°C	27,9
Transparence						Bonne